

**Gefährdungsbeurteilung "Erhöhte Spielebenen"**

Datum:

Kümmerer:

Nr.	Gefährdung/Belastung	ja	nein	teilweise	erforderliche Maßnahmen	verantwortliche Person	Termin	Maßnahmen wirksam?
1	Sind die erhöhten Spielebenen über sichere Aufstiege erreichbar (z. B. Treppen mit Umwehungen)?							
2	Ist an den Treppen zumindest einseitig - bzw. bei großer Laufbreite (> 0,80 m) beidseitig - ein Handlauf vorhanden?							
3	Sind die Handläufe so ausgeführt, dass man daran nicht hängenbleiben kann?							
4	Beträgt der lichte Abstand zwischen den Stufen $\leq 11$ cm ( bzw. $\leq 8,9$ cm für U3-Kinder) oder sind Setzstufen vorhanden?							
5	Sofern der Aufstieg über Leitern erfolgt (nur dann zulässig, wenn eine Treppe nicht möglich ist und die Höhe der Spielebene max. 2,00 m beträgt): Sind im Fallbereich stoßdämpfende Materialien (z. B. Matten) vorhanden? Ist an der Einstiegsöffnung ein Querriegel als Absturzsicherung vorhanden?							
6	Beträgt bei Wellenaufstiegen oder Rampen der Neigungswinkel $\leq 38^\circ$ ?							
7	Sind die erhöhten Spielebenen mit mindestens 1,00 m hohen Umwehungen gesichert?							
8	Sind die Umwehungen kindersicher gestaltet (z. B. nicht bekletterbar, lichter Abstand in einer Richtung $\leq 11$ cm bzw. $\leq 8,9$ cm für U3-Kinder)?							
9	Beträgt der lichte Abstand zwischen der Oberkante der Umwehrung und der Decke des Raumes $\geq 23$ cm oder $\leq 11$ cm bzw. $\leq 8,9$ cm für U3-Kinder?							
10	Verhindern Aufkantungen im unteren Bereich der Umwehungen, dass unbeabsichtigte Herunterfallen von Gegenständen?							

**Gefährdungsbeurteilung "Erhöhte Spielebenen"**

Datum:

Kümmerer:

Nr.	Gefährdung/Belastung	ja	nein	teilweise	erforderliche Maßnahmen	verantwortliche Person	Termin	Maßnahmen wirksam?
11	Ist sichergestellt, dass sich unmittelbar an der Umwehrung keine Gegenstände befinden, die das Beklettern der Umwehrung ermöglichen?							
12	Ist der Bereich auf den Spielebenen für das Personal einsehbar?							
13	Ist der Bereich auf den Spielebenen für das Personal erreichbar (z. B. für Erste-Hilfe- bzw. Evakuierungsmaßnahmen oder zu Reinigungszwecken)?							
14	Befindet sich die Beleuchtung ausserhalb der Reichweite der Kinder?							
15	Bestehen Verglasungen und sonstige lichtdurchlässige Flächen aus bruchsicheren Werkstoffen (z. B. Plexiglas oder Verbundsicherheitsglas – VSG)?							
16	Ist ein ausreichender Luftaustausch im Bereich der erhöhten Spielebenen sichergestellt (z. B. durch Öffnungen innerhalb der Umwehrung)?							
	Bitte weitere Gefährdungen ergänzen.							